



Prüfbericht Eignungsprüfung

Spielsand 0/1 - Spielsand gem. ÖNORM EN 17-3

Angaben zur Probe

**Auftraggeber: Schieferer Bau Ges.m.b.H.
Urgen 401
A 6500 Landeck**

Labor-Nr. ATZ/2017/00071

Bericht-Nr. ATZ/2017/00027

Auftrag-Nr. ATZ/2017/00056

Bauvorhaben: DIVERSE

Bauteil:

Bodenart: Spielsand

Witterung: trocken

Prüfstelle: Aufschüttung Lager Tullenau

Lieferwerk: Tullenau

Prüfzeitraum: 09.02.2017 - 13.02.2017

Probenehmer: Nikolaus Steiner

Eingangsdatum: 09.02.2017


Entnahmestelle: Aufschüttung

Entnahmedatum: 08.02.2017 15:00

Korngrößenverteilung Spielsand 0/1

Prüfnorm EN 933-1

Siebdm [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1,0	2
Durchg [M%] vor Proctor	1,7	4	12	60	99	100



Anmerkung:

Verteiler (ohne Titel):

Schieferer Erdbau
TPA Zirl

Untersuchungsergebnisse:

Eigenschaft	Prüfnorm / -verfahren	Ergebnis	Einheit	Kategorie	Anforderung gem. ÖNORM EN 17-3
Kornzusammensetzung Anlieferungsz.	EN 933-1	siehe Körnungslinie			
Feinanteil Anlieferungszustand ¹⁾	ÖN B 4810	2	M%		
Humusgehalt	EN 1744-1	negativ			

¹⁾ bezogen auf das rechnerische Größtkorn

Beurteilung:

Die untersuchte Probe ergab die angeführten Werte.

Unterschrift:



The image shows the TPA logo, which consists of the letters 'TPA' in a blue box. Below the logo is a blue ink signature of Nikolaus Steiner. To the left of the signature, the letters 'IA' are handwritten in blue ink.

Nikolaus Steiner

Datum: 13.02.2017

Seite 2/2

Lebensmittelsicherheit
Untersuchungsauftrag



Ansprechperson: Nikolaus Steiner, 0664 2566373
Angebotsnummer: nikolaus.steiner@tpaqi.com

Auftraggeber

Name: Schieferer Bau GmbH
Anschrift: Urgen 401, A-6500 Landeck
Telefon: 0664 4627264
E-Mail: erdbau@transporte-schieferer.at

Rechnung geht an den Auftraggeber

Name: _____
Anschrift: _____
E-Mail: _____

Gegenstand Spielsand

Untersuchung gemäß EN 71-3

Preise lt. Angebot bzw. Preisauskunft

Anmerkung Preise laut E-Mail Fr. Unterleitner Eva vom 07.02.2017

Hinweis:

Es können nur schriftliche und original unterschriebene Aufträge entgegengenommen werden. Ergänzungen, Änderungen oder Stornierungen erfolgen ausschließlich schriftlich über den zuständigen Sachbearbeiter. Der Auftraggeber erklärt sich mit den an der AGES GmbH angewandten Prüfmethode einverstanden. Teilprüfungen können innerhalb der AGES weitergegeben werdend. Untersuchungen, die im Rahmen des Auftrages im Unterauftrag von externen Stellen durchgeführt werden, sind in den Anmerkungen dokumentiert.

Auf Probenahme, Lagerung und Transport von Untersuchungsgegenständen die vom Auftraggeber abgegeben werden, hat die AGES GmbH keinen Einfluss. Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf den Untersuchungsgegenstand und den Umfang der durchgeführten Untersuchungen.

Mit Auftragsannahme werden die oben genannten Bedingungen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der AGES GmbH (siehe <http://www.ages.at/ages/allgemeines/rechtliches/all-geschaeftsbedingungen/>) anerkannt.

08.02.2017

Datum

Unterschrift



Entnahmeprotokoll Gestein/Recycling

Labor Nr.:		Lfd.Nr.:	
Antragsteller:	Schieferer Bau GmbH		
Material*:	Spielsand	Entn. Datum/Zeit:	08.02.2017 / 15:00
Splitt-/Kies-/ Recyclingwerk:	Schieferer Tullenau		
Entnahmeort:	Lager Tullenau		
Entnahmestelle:	<input type="checkbox"/> Deponie	<input type="checkbox"/> Bandabwurf	<input type="checkbox"/> Band ruhend
	<input checked="" type="checkbox"/> Aufschüttung		<input type="checkbox"/>

* Größtkorn angeben

Probenmenge:	ca. 7 kg	Art der Probe:	<input type="checkbox"/> Sammelprobe	<input type="checkbox"/> Durchschnittsprobe aus _ Einzelproben
Kennzeichnung:	-----		<input type="checkbox"/> Einzelprobe	
Bezug der Probe:			<input type="checkbox"/> Stichprobe	
Zweck:	<input checked="" type="checkbox"/> Eignungsprüf.	<input type="checkbox"/> Kontrollpr.	<input type="checkbox"/> Abnahmeprüf.	<input type="checkbox"/>


Beurteilungsgrundlage:	<input type="checkbox"/> RVS 8.01.11	<input type="checkbox"/> RVS 8S.05.11	<input type="checkbox"/> RVS 8.05.12	<input type="checkbox"/> RVS 8.05.13
	<input checked="" type="checkbox"/> EN 71-3		<input type="checkbox"/> ÖN B 3304	<input type="checkbox"/>

Anforderung für die Beurteilung:

Gewünschte Prüfung(en):	<input checked="" type="checkbox"/> gemäß EN 71-3	<input type="checkbox"/> Fremdanteil	<input type="checkbox"/> Sandäquivalent
	<input type="checkbox"/> UVP	<input type="checkbox"/> Festigkeit L.A.	<input type="checkbox"/> Frostbeständigkeit
	<input type="checkbox"/> Kornform	<input type="checkbox"/> Bruchflächigkeit	<input type="checkbox"/> Festigkeit PSV
	<input type="checkbox"/> Haftverhalten	<input type="checkbox"/> Hohlraum Füller	<input type="checkbox"/> Bindemittelgehalt

Verwendete Hilfsmittel:	Probenahmeschaufel
-------------------------	---------------------------

Anmerkung/ Hinweis:	
------------------------	--

	Bericht / Kopie an	Firma/Dienststelle:	Name:	
Probenehmer:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	TPA Zirl	Steiner	 <small>TPA GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSSICHERUNG UND INNOVATION GMBH SALZSTRASSE 3 A-6170 ZIRL</small>
Anwesend:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Anwesend:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			